

АКТ
о результатах проверки по вопросам
пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений Волгограда

«13» 12 2015 г. № 56

Настоящий акт составлен по результатам проверки МОУ детский сад № 345 Краснооктябрьского района Волгограда, проведенной в соответствии с приказом Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 15.12.2015 № 775 «О проведении проверки противопожарного состояния муниципальных образовательных учреждений Краснооктябрьского района Волгограда» комиссией в составе (проверяющим):
Председатель – Свиридов П.В., начальник территориального управления,
члены комиссии Ермилова Н.Г. инженер по охране труда МОУ СШ № 5
Кривова С.А. инженер по охране труда МОУ детский сад № 375
по вопросу организации работы в области пожарной безопасности.

Адрес юридический/фактический: 400064, Россия, Волгоград, ул. им. маршала Еременко 64.а



Руководитель (представитель) проверяемого МОУ детского сада № 345 Сычева Елена Сергеевна

В ходе проверки представлены следующие локальные акты по пожарной безопасности:

Наименование	Наличие	Соответствие требованиям
Приказ о пожарной безопасности в МОУ	+	соответств.
Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность	+	соответств.
Приказ об установлении противопожарного режима	+	соответств.
Приказ о создании, положение, программа подготовки членов ДЮП	отсут.	соответств.
План противопожарных мероприятий на 2015/16 год	+	соответств.
Инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ	+	соответств.
Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации при пожаре	+	соответств.
Программа и порядок проведения п/п инструктажа с работниками	+	соответств.
Проведение противопожарного инструктажа с работниками	+	соответств.
Проведение противопожарного инструктажа с обучающимися	+	соответств.
Программа обучения правилам пожарной безопасности обучающихся	+	соответств.
Прохождение обучения по ПТМ, наличие удостоверений	+	соответств.
Программа, порядок проведения ПТМ с работниками ДОУ, согласован с ОНД	+	соответств.
Документация ДОУ по проверке знаний требований ПБ работников, прошедших обучение ПТМ в МОУ (приказ (распоряжение) руководителя о создании квалификационной комиссии, протокол проверки знаний)	+	соответств.
Журнал учета первичных средств пожаротушения	+	соответств.
Журнал по тех. обслуживанию АПС, ПАК «Стрелец-мониторинг»	+	соответств.
Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство в МОУ	+	соответств.
Замер сопротивления изоляции электропроводки	+	соответств.
График проведения ППР электрохозяйства	+	соответств.
Обеспеченность помещений огнетушителями	+	соответств.
Обслуживание кранов внутреннего противопожарного водопровода	+	соответств.
Огнезащитная обработка сгораемых конструкций, материалов	+	соответств.
План проведения тренировок по эвакуации и документация об их проведении	+	соответств.
Содержание текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара	+	соответств.
Наличие уголка пожарной безопасности и наглядной агитации (в том числе по использованию первичных средств пожаротушения)	+	соответств.

Акт составлен на 1 странице в 2 экземплярах.

Подписи председателя комиссии, членов комиссии (проверяющего):


 Кривова С.А.

 Ермилова Н.Г.

Заведующий МОУ детского сада № 345 Краснооктябрьского района Волгограда

 Сычева Елена Сергеевна (Ф.И.О. полностью)
 (подпись)





ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Краснооктябрьское отделение (отдел) надзорной деятельности

РАЗРЕШЕНИЕ № 21
(выдается только руководителю учреждения)

Выдано Заведующему МОУ ДК №345 Савченко Е.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, получателя)

В том, что в помещении музыкального зала

разрешено устройство новогодней ёлки и проведение праздничных мероприятий при
количестве одновременно присутствующих не более 40
человек.

Ответственный за пожарную безопасность и соблюдение противопожарного режима при
проведении праздничного мероприятия Ворожова Г.В.

Согласование действительно с «21» 12 2011г. по «29» 12 2011г.

Государственный инспектор
г. Волгограда по пожарному надзору



Гусев В.С.
(Фамилия и инициалы)